

ADENDA 1

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA SPVA 2014-124

Mediante la presente adenda se da respuesta a inquietudes presentadas por interesados en participar del proceso **SPVA 2014-124 "CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL PARA CERRAMIENTO DEL ACCESO AL ALOJAMIENTO DE DAMAS EN LA ESTACION DE POLICIA DE ITAGUI – ANTIOQUIA"**.

A continuación se relacionan las inquietudes planteadas por la empresa Trazos y Arquitectura, con sus respectivas respuestas:

1. Plano sencillo de la distribución y distancias de las divisiones; y la ubicación dentro del área donde se van a instalar.

R// No se cuenta con un plano de distribución de la estación de policía de Itagüí. Adicionalmente, consideramos que no se requiere para la presentación de la propuesta. Se va a construir un muro en drywall en L, en un corredor de acceso a los alojamientos de damas.

2. La altura de las divisiones y el espesor de la placa.

R// La altura del muro es de 2.40 m y el espesor de este es de aproximadamente de 9cm (ancho de perfil más espesor de placa).

Las demás estipulaciones del documento de condiciones que no han sido expresamente modificadas continúan vigentes.

La presente adenda se publica en la página web y hace parte integral del documento de condiciones.

Medellín, 21 de abril de 2014